CMA
170900341220

检 验 检 测 报 告

No: 2018-S-0085

样 品 名 称：直饮水

受 检 单 位：上海市徐汇区田林中学（东校区）

生 产 单 位：/

任 务 来 源：/

检 验 类 别：/

品测（上海）检测科技有限公司

注意事项

1、报告无“检验检测专用章”或本机构公章无效。

2、报告无编制、审核、批准人员签字无效。

3、报告涂改无效。

4、样品及相关信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性责任。

5、送样委托检验检测，检验检测结果仅对来样负责；抽检委托检验检测，检验检测结果对本批次样品负责。

6、未经检测机构书面同意，报告不得部分复制，委托人不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

7、对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出，逾期不予受理。

地址：上海市闵行区颛兴东路 1058 弄 9 号　　电话：021-33587967

邮编:201108　　传真:021-33587969

E-mail：qtt_sh@163.com

检 验 检 测 报 告

样品名称	直饮水	商标	/	型号规格	500ml/瓶
生产日期/批号	/	样品等级		/	
受检单位	上海市徐汇区田林中学（东校区）				
地址	上海市徐汇区宜山路 699 号	邮编	/	电话	18918511457
生产单位	/				
地址	/	邮编	/	电话	/
任务来源	/	任务类别		/	
抽样单位	品测（上海）检测科技有限公司				
抽样日期	2018 年 05 月 16 日	抽样人员	陆伟豪、张颐		
样品数量	500ml*2 瓶	保存方式	冷藏		
样品状态描述	无色透明液体				
抽样地点	上海市徐汇区宜山路 699 号	抽样单编号	/		
检查封样人员	/	封样状态	/		
样品接收日期	2018 年 05 月 16 日	报告完成日期	2018 年 05 月 24 日		
判定标准	GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准				
检验结论	该批样品本次所检项目检验结果符合上述判定标准相关规定。详见本报告检验结果汇总页。 签发日期：2018 年 05 月 24 日				
备注					

编制　　审核　　批准

检 验 检 测 报 告

样品编号：2018-S-0085-1 抽样地点：东校区 1 楼（南）

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	菌落总数，CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	≤100	1	符合
02	总大肠菌群，MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	不得检出	未检出（＜2）	符合
03	浑浊度，NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1 散射法	≤1	未检出（＜0.5）	符合
04	色度，度	GB/T 5750.4-2006 1	≤15	未检出（＜5）	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.13	符合
06	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	无	无	符合
08	耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	≤3	0.82	符合

续下页

接上页

样品编号：2018-S-0085-2 抽样地点：东校区 1 楼（北）

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项评定
01	菌落总数，CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 1	≤100	14	符合
02	总大肠菌群，MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 2.1 多管发酵法	不得检出	未检出（＜2）	符合
03	浑浊度，NTU	GB/T 5750.4-2006 2.1 散射法	≤1	未检出（＜0.5）	符合
04	色度，度	GB/T 5750.4-2006 1	≤15	未检出（＜5）	符合
05	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1 玻璃电极法	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.08	符合
06	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
07	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4	无	无	符合
08	耗氧量（COD_{Mn}法，以 O_2 计）,mg/L	GB/T 5750.7-2006 1	≤3	0.69	符合

---报告结束---